



SDIS
DU RHÔNE

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
DU RHÔNE

LYON, LE - 1 AOUT 2008
NOS REF. CG – Dossier 2008-138
CONTACT Lt colonel R. HERAUD/Lt colonel E. COLLOT
TÉLÉPHONE 04 72 84 37 05
TÉLÉCOPIE 04 72 84 37 07
COURRIEL rheraud@sdis69.fr

Monsieur le secrétaire général
Syndicat CGT des personnels techniques et
administratifs du SDIS du Rhône
17 rue Rabelais
69421 LYON CEDEX 03

Panne d'une vanne d'extraction de gaz

Monsieur le secrétaire général,

Votre courrier du 9 juin dernier, par lequel vous m'informez de la panne survenue le 26 mai 2008 sur une vanne d'extraction des gaz d'échappement dans l'atelier poids lourds, a retenu toute mon attention.

A la suite de cette panne, le groupement bâtiment a sollicité immédiatement la société IDEX qui s'est rendue sur place le 29 mai. Le ventilateur hors service a été déposé et les nouvelles pièces (entre autre un variateur DANFOSS) ont été commandées auprès de cette société.

La date du 23 juin annoncée pour la réparation n'a malheureusement pas pu être respectée en raison du retard lié à la livraison du variateur par la société IDEX.

Les travaux ont été réalisés le 4 juillet 2008 mais, dans l'attente, des mesures pour améliorer la ventilation des locaux ont été prises avec, notamment, l'ouverture des portails.

Je vous prie d'agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de mes salutations distinguées.

Colonel Serge DELAIGUE
Directeur départemental

**GROUPEMENT COMMUNICATION,
COURRIER ET AFFAIRES RESERVEES**